



EKS-97 - kontrola klap KP11-4  
 EKS-98 - kontrola klap KP21-4  
 EKS-99 - kontrola klap KP-3/1,4, sterowanie klapami  
 EKS-910 - sterowanie wentylacją  
 EKS-911 - kontrola klap KP1/4  
 EKS-912 - kontrola klap KP5/1-2  
 EKS-913 - kontrola klap KP1/3  
 EKS-914 - rezerwa  
 Sterownia wykonac przewodem YKY2x1 układanym w rurach ochronnych na promieniowanie UV. Uszkodzenie przewodu sterującego musi spowodować uwydźnienie w urządzeniu sterowanym.  
 Kontrola klap wykonac przewodem YnTKSY 1x2x0,8 układanym w rurach ochronnych odpornych na promieniowanie UV

EKS-921 - kontrola klap KP7/1-4  
 EKS-922 - kontrola klap KP8/1-4  
 EKS-923 - kontrola klap KP-9/1,4, sterowanie wentylacją, sterowanie klapami  
 EKS-924 - sterowanie wentylacją  
 EKS-925 - kontrola klap KP10/1-4  
 EKS-926 - kontrola klap KP11/2  
 EKS-927 - kontrola klap KP12/1  
 EKS-928 - kontrola klap KP13/3  
 Sterownia wykonac przewodem YKY2x1 układanym w rurach ochronnych na promieniowanie UV. Uszkodzenie przewodu sterującego musi spowodować uwydźnienie w urządzeniu sterowanym.  
 Kontrola klap wykonac przewodem YnTKSY 1x2x0,8 układanym w rurach ochronnych odpornych na promieniowanie UV

Zestawienie danych z projektu

Ikona	Opis
	Centrala sygnalizacji pożarowej w wersji sekcowej
	Całkowita linowa dymu pyłowa, pracująca w układzie ze zwiernicami, pożary testowe FI-1TFS
	Całkowita wielosensorowa, wielostanowa, pożary testowe TF-1TFS
	Elementy sterujący urządzeniem przeciwpożarowym lub zabezpieczającym 4w4w
	Ręczny ostrzeżacz pożarowy - wewnętrzny z ciałką maskującą

**VDC**  
**SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA**  
 Paweł Dzięgielewski  
 ul. Toruńska 73/4, 87-800 Włocławek

ZADANIE:  
 ZAPROJEKTOWANIE I PRZEbudowanie INSTALACJI  
 OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO ORAZ  
 SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKU HALLI  
 MISTRZÓW WE WŁOCŁAWKU W RAMACH ZADANIA  
 INWESTYCYJNEGO PN.: "MODERNIZACJA BUDYNKÓW  
 OŚRODKA I TERENÓW NALEŻĄCYCH DO OSIR-u"

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU  
 INWESTOR  
 GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK  
 ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek  
 OBIEKT  
 OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WE  
 WŁOCŁAWKU Al. Chopina 8, 87-800 Włocławek  
 HALA MISTRZÓW  
 STADIUM  
**PROJEKT TECHNICZNY**  
 NAZWA RYSUNKU  
**SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU -**  
**zest. przestrzeni technicznych z wentylacją**

PROJEKTANT  
 mgr inż. Andrzej Raczkowski  
 POM/0010/POOE/14

OPRACOWAŁ  
 inż. Paweł Dzięgielewski

SKALA  
 1:125

DATA  
 30.03.2021 r.

NR RYS.  
**3**