

Włocławek, dnia 03 czerwca 2022 r.

ZP.DZP.3.2022

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.: „**Modernizacja budynków i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji**” – wykonanie modernizacji boiska o nawierzchni syntetycznej.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania. **Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

Pyt. 1

Proszę o wskazanie na PZT miejsce włączenia do sieci wodociągowej dla zasilania instalacji zraszania.

Odp.

Na planie zagospodarowania naniesiona jest studnia do której należy podłączyć instalację nawodnienia.

Pyt. 2

Proszę o podanie średnicy rurociągu, do którego należy się podłączyć.

Odp.

Należy podłączyć się do rurociągu o średnicy 90 mm. Wodociąg widoczny jest na PZT.

Pyt. 3

Proszę o wskazanie miejsca zabudowy pompy wspomagającej (komora w ziemi, czy pomieszczenie).

Odp.

Pompę należy umieścić w istniejącej studni o średnicy 1000 mm.

Pyt. 4

Proszę o wskazanie miejsca zasilania w energię elektryczną dla pompy wspomagającej.

Odp.

Szafka z zasilaniem do pompy znajduje się 5 metrów od studni.

Pyt. 5

Proszę o wskazanie miejsca zabudowy sterownika dla instalacji zraszania.

Odp.

Sterownik można umieścić w szafce zlokalizowanej 5 metrów od studni.

Pyt. 6.

Rozmieszczenie zraszaczy i przyjęty promień zraszania (największa dysza przy maksymalnym ciśnieniu) nie gwarantuje pełnego zroszenia płyty boiska nawet przy bardzo delikatnych podmuchach wiatru. Przyjęte parametry można porównać do jazdy samochodem z maksymalnymi obrotami silnika - cały czas w zakresie „czerwonego pola”. Czy Zamawiający dopuszcza, że środek płyty nie będzie zraszany?

Odp.

Przyjęte rozwiązanie przez Projektanta jest rozwiązaniem optymalnym. Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

Piotr Ordon